



**Maksymalne długości przewodu magistrali M-Bus**

Maksymalna długość przewodu [km]	Przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]	Ilość liczników [szt.]	Prędkość transmisji [bit/s]
0,35	0,5	100	9600
1	0,5	64	2400
3	1,5	64	2400
5	1,5	16	300
10	1,5	1	300



ZAKŁAD ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH  
**POZYTON** Sp. z o.o.

Lipiec  
2017

Rysunek  
C7

Przykładowe schematy systemu transmisji danych z liczników energii elektrycznej typu sEAB oraz liczników ciepła, wody i gazu, wyposażonych w interfejs komunikacyjny M-Bus.